資料１－２

学校教室環境衛生検査についての注意事項

2022 年 8 月 19 日

学校薬剤師部会　部会長　　水野秀典

学薬会員の先生方には、日ごろより各種検査においてご尽力いただき有難うございます。検査時の確認と報告書の作成にあたり、以下の事項にご留意ください。

1. **報告書**には**記名**をしてください。押印は不要です。
2. **報告書**はメモではありませんので、**読みやすい字**で記入してください。
3. **報告書は校長宛のものです。**所見、指導事項欄には、検査結果に対するコメント及び気が付いた事項等を**必ず記入してください**。
4. **訂正箇所**には、**捺印**してください。
5. **温度計、湿度計、微風速計**等は、**数値が安定した所で測定し、記録**してください。
6. 粉じん**計はスイッチを入れて、ウォーミングアップ（10 分以上暖気）してから測定してください。**
7. **CO2 モニター**は、**使用前に充電をしっかり行ってください。**
8. **照度計**は、**受光部を 5 分以上教室の光にさらしてから測定**してください。

【照度測定時に注意すること】

- 白衣は着用しないこと。
- 腕、体で主光源を遮らないように注意すること。
- 直射日光が当るときには、必ずカーテンを使用して測定すること。

（条件を必ず記入すること）

9. 報告書に記入する数値について
   ①　室内温度は、小数点 1 位まで（0.1）
   ②　室内湿度は、小数点 1 位まで（0.1）
   ③　粉じんは、小数点 2 位まで（0.01）
   ④　気流は、小数点 2 位まで（0.01）
   ⑤　**照度比**は、小数点以下を切り上げ**整数**とする。
   　　例（3.2：１及び 3.02：１）は、4：1 とする。

報告書はすべて、集計して川崎市長に提出します。検査終了しだい、各区の地区長まで早めにご提出ください。