

照度検査報告書（普通教室）

（西暦） 2022 年 6 月 27 日

川崎市立





学校長様

川崎市薬剤師会

学校薬剤師

浅見真吾

印

測定年月日: 2022 年 6 月 25 日	測定時刻: 10 時 0 分	天候: 曇									
測定場所: 東棟 2 階	教室名: 3-2	在室人数: 30 人									
カーテン: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	色: クリーム	測定時使用状況: <input type="checkbox"/> 使用 <input checked="" type="checkbox"/> 未使用									
測定結果に影響を及ぼす外部障害物: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		樹木 建物 その他 ()									
黑板照明: w数は省略 本数を記入 2 本 (故障) 0 本	室内照明: w数は省略 本数を記入 18 本 (故障) 1 本										
黑板垂直照度測定値 Lx (点灯) (黑板上) <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>30cm</p> <p>10cm</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>952 Lx</td> <td>804 Lx</td> <td>685 Lx</td> </tr> <tr> <td>880 Lx</td> <td>756 Lx</td> <td>555 Lx</td> </tr> <tr> <td>644 Lx</td> <td>637 Lx</td> <td>501 Lx</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">(黑板下)</p> <p>判定: 上記黑板照度は基準に (適合) です。</p>			952 Lx	804 Lx	685 Lx	880 Lx	756 Lx	555 Lx	644 Lx	637 Lx	501 Lx
952 Lx	804 Lx	685 Lx									
880 Lx	756 Lx	555 Lx									
644 Lx	637 Lx	501 Lx									
机上面水平照度測定値 Lx (点灯) <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>1 m</p> <p>1 m</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1076 Lx</td> <td>742 Lx</td> <td>356 Lx</td> </tr> <tr> <td>1533 Lx</td> <td>654 Lx</td> <td>290 Lx</td> </tr> <tr> <td>1369 Lx</td> <td>502 Lx</td> <td>275 Lx</td> </tr> </table> <p>判定: 上記机上面照度は基準に (不適合) です。</p>			1076 Lx	742 Lx	356 Lx	1533 Lx	654 Lx	290 Lx	1369 Lx	502 Lx	275 Lx
1076 Lx	742 Lx	356 Lx									
1533 Lx	654 Lx	290 Lx									
1369 Lx	502 Lx	275 Lx									
照度比	最大照度 Lx	最小照度 LX	照度比 (切上げ:整数)	10:1 以下	10を超え20:1以下	20:1 超					
	黑板 (952)	(501)	(2 : 1)	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 可	<input type="checkbox"/> 不適					
	机上面 (1533)	(275)	(6 : 1)	<input checked="" type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 可	<input type="checkbox"/> 不適					
まぶしさ	① 児童生徒から見て、黑板の外側15度以内の範囲に輝きの強い光源がないか			<input checked="" type="checkbox"/> 適(無)	<input type="checkbox"/> 不適(有)						
	② 見え方を妨害するような光沢が、黑板面及び机上面にないか			<input checked="" type="checkbox"/> 適(無)	<input type="checkbox"/> 不適(有)						
	③ テレビ使用時: テレビ画面に見え方を妨害する電灯や窓が映じていない			<input type="checkbox"/> 適(無)	<input type="checkbox"/> 不適(有)						
	③ テレビの電源が切れている時:			<input checked="" type="checkbox"/>	テレビ電源OFF						
基準	① 教室の照度の下限値は300ルクスとする。また、黑板の照度は500ルクス以上が望ましい。										
	② 教室及び黑板のそれぞれの照度比は20:1を超えないこと。また10:1を超えないことが望ましい。										
照度計	東京光電ANA-F9	<input checked="" type="checkbox"/>	東京光電CANA-0010	横河、第E10号							
【所見・指導事項等】											
基準に不適です。											
廊下側に絵が飾られていました。											